



OBEC L A D C E

Ul. Hviezdoslavova 599/133, 018 63 Ladce

Č. j.: 2936/2022-240/22-3581-228/23-3073/Dus/3
Vybavuje: Jozef Dušala

V Ladcoch, 19.5.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Ladce, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 13.5.2022 podal

Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorú zastupuje Enerline, s.r.o., IČO: 46 068201, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

12613 - Ladce - Ul. Cementárska - Rozšírenie NNK

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. KN 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 142/1, 143/17, 143/21 a 125/1, v katastrálnom území Ladce.

Návrh obsahuje:

- Montáž NN zemného kábla NAYY-J 3x240+120 SM/SM v celkovej dĺžke 257,00 m, v plastovej korugovanej chráničke d 110 mm
- Montáž optickej chráničky HDPE 40/33
- Vyhodenie pretlaku popod asfaltovú vozovku v dl. 10,0 m
- Montáž novej skrine VRIS 1.2 osadenej na existujúcom podpernom bode na parc.č. C KN 142/1, pri dome s.č. 178
- Montáž 2 ks rozpojovacích skríň PRIS 6.1 DINO 2/4 a 1 ks rozpojovacej skrine PRIS 5.1 DINO 1/4 na parc.č. C KN 143/17

Popis stavby:

Stavba rieši vybudovanie NN káblových rozvodov, rozpojovacích a istiacich skríň SR a skrine VRIS, za účelom pripojenia nových odberných miest pre osem rodinných domov. NN káblový rozvod bude zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM v celkovej dĺžke 257,00 m, cez novú skriňu VRIS osadenú na existujúcom podpernom bode a cez nové skrine SR č.1, SR č. 2 a SR č.3. V trase zemného kábla bude priložená optická chránička.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Trasa zemného kábla bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. KN 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 142/1 a 143/17 a 143/21. Skriňa VRIS bude umiestnená na pozemku register „C“ parc.č. KN 142/1 a skrine PRIS na pozemku register „C“ parc.č. KN 143/17, v katastrálnom území Ladce, tak ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:400, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie a v snímke z katastrálnej mapy v mierke 1:1000, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

2. Stavba bude umiestnená v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, vypracovanou oprávneným projektantom – Tiborom Bučkom, Enerline, s.r.o., Kopčianska súp. č. 10, 851 01 Bratislava a overenou v územnom konaní.
 3. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle stavebného zákona.
 4. Stavba káblového rozvodu NN bude napojená na existujúcu NN distribučnú sieť, ktorá sa nachádza v danej lokalite.
 5. Pred zahájením výkopových prác je stavebník povinný na svoje náklady zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných sietí.
 6. Stavbou nesmie dôjsť k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.
 7. Pri umiestnení stavby je navrhovateľ povinný dodržať ochranné pásma od podzemných ako i vzdušných inžinierskych sietí, ktoré prechádzajú cez pozemok alebo sa nachádzajú v blízkosti miesta stavby.
 8. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 9. K žiadosti o stavebné povolenie stavebník predloží kompletnú projektovú dokumentáciu vypracovanú v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, dopracovanú o pripomienky uvedené v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby a podmienky uvedené v stanoviskách orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.
 10. Pri spracovaní projektovej dokumentácie a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené pripomienky účastníkov konania, zainteresovaných organizácií a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré boli dané ku stavbe v územnom konaní.
 11. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania a správcov rozvodných sietí:
- **Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko dňa 23.9.2021, č.j. OU-IL-OSŽP-2021/001526-002** - ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona o ochrane prírody vydáva toto záväzné stanovisko: podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane prírody k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia k projektovej dokumentácii stavby "12613 - Ladce - Ul. Cementárska - Rozšírenie NNK" nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ladce. okres Ilava, ktorej zodpovedným projektantom je Ing. Lukáš Stránsky. aut. osvedčenie 5667*A2, marec 2021, Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia v súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody nasledovné podmienky:
- a/. Každý je povinný podľa § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody") pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.
- b/. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať podľa ustanovenia § 47 zákona o ochrane prírody v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody.
- c/. Pri realizácii stavebnej činnosti (najmä pri zemných prácach) je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona o ochrane prírody a odstraňovanie inváznych druhov v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a

manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Toto stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody.

- **Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie dňa 28.9.2021 č.j. OU-IL-OSZP-2021/001585-002** - ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predmetná stavba možná za týchto podmienok:

- a/. Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.
- b/. Počas výstavby a následného užívania stavby dôsledne dodržiavať ustanovenia §39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona v súlade s § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy považuje za záväzné stanovisko v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad.

- **Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie dňa 27.9.2021 č.j. OU-IL-OSZP-2021/001541-002** - ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovení § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii stavby "12613 - Ladce - Ul. Cementárska - Rozšírenie NNK" z 03/2021, Zákazkové Číslo: 12613. Archívne číslo: 2002-040, ktorej zodpovedným projektantom je Ing. Lukáš Stránsky, aut. osvedčenie: 5667* A2 a ktorú kontroloval Ing. Martin Moravčík. Projektová dokumentácia rieši rozšírenie NN siete v obci Ladce. Požiadavka na rozšírenie NN distribučnej siete vznikla na základe zámeru vybudovať v predmetnej lokalite nové odberné miesta. Ide o 8 odberných miest (rodinných domov), sú s el. kúrením. NN káblový rozvod je navrhnutý zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. Trasa má dĺžku 138+59+58m. celkom 150+64+63m. Navrhované rozšírenie NN distribučnej siete bude napojené cez novú skriňu VR1S osadenú na existujúcom podpernom bode. Pri realizácii stavby (stavieb) sa predpokladá vznik odpadov, ktoré sú zaradené podľa skupín a druhov odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri realizácii predmetnej stavby sa predpokladá vznik odpadu kat. č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (20 t).

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva určuje nasledovné podmienky pre uskutočnenie stavby:

- a/. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Táto osoba je zodpovedná za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je povinná plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.

- b/. Pri realizácii stavby je pôvodca odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby splnil záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:

- predchádzať vzniku odpadu

- zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu
- zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu
- zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie vzniknutého odpadu
- zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu.

c/. V prvom rade je teda pôvodca odpadov povinný predchádzať vzniku odpadu z realizácie predmetnej stavby.

d/. Následne je pôvodca povinný vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť už pri realizácii stavby.

e/. Ostatné vznikajúce odpady je potrebné zaradiť a triediť podľa skupín a druhov odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

f/. Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu povinný odovzdať vzniknuté odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, môže odovzdať odpady dodávateľovi stavebných prác len, ak má dodávateľ príslušné povolenie na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

g/. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

h/. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

i/. Prebytočnú zeminu a kamenivo možno využiť na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku len v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) alebo uložiť na povolenú skládku, nie na skládku/miesto určené stavebníkom/obcou.

j/. Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku je povinná požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

k/. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje skladovať výkopovú zeminu mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch.

l/. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný predložiť stavebnému úradu vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu na Okresný úrad Hava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva je nutné predložiť právoplatné stavebné povolenie stavby, evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

- **Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko dňa 24.9.2021 č.j. OU-IL-OKR-2021/001543-002** - v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1. písm. g) a § 14 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Ilava vydáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu pre stavbu, „12613 - Ladce -Ul. Cementárska - Rozšírenie NNK" z hľadiska civilnej ochrany

Po predložení a posúdení projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie Okresný úrad Ilava dospel k záveru, že pri uvedenom type stavby nie je potrebné budovať zariadenie civilnej ochrany.

Okresný úrad Ilava súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „12613 - Ladce - Ul. Cementárska - Rozšírenie NNK" bez pripomienok.

- **Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k zámeru nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, dňa 11.10.2021 č.j. OU-TN-PLO1-2021/027946-002** - ako príslušný orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") k žiadosti o vyjadrenie k zámeru na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy doručenej na OU-TN-PLO dňa 14.09.2021 pre stavbu - "12613 - Ladce-ul. Cementárska - Rozšírenie NNK" - katastrálne územie Ladce pre žiadateľa - Enerline, s.r.o., so sídlom P.O.BOX 24,A, 017 01 Považská Bystrica, dáva nasledovné vyjadrenie:

Podľa uvedenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval - Ing. Lukáš Stránsky. zodpovedný projektant, je uvedené, že projekt rieši rozšírenie NN siete v obci Ladce. Požiadavka vznikla na základe zámeru vybudovať v predmetnej lokalite nové odberné miesta. Ide o 8 odberných miest (rodinných domov), sú s el. kúrením, na poľnohospodárskych pozemkoch CKN pare. č. 143/6 a EKN pare. č. 227 v stave CKN pare. č. 143/7 v záväznom druhu pozemku orná pôda v k. ú. Ladce, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce.

Obec Ladce vydala dňa 17.09.2021 pod č. 3840/2021-29-3841 záväzné stanovisko, v ktorom nemá námietky k umiestneniu stavby "12613 - Ladce - ul. Cementárska - Rozšírenie NNK" za dodržania týchto pripomienok:

- V súčasnosti obec pripravuje dodatok č. 2, k územnému plánu obce, ktorý rieši v danej lokalite výstavbu rodinných domov. Vzhľadom na túto skutočnosť máme zato, že posilnenie resp. rozšírenie NNK nebude dostačujúce pre danú lokalitu.

- Zemné káblové vedenie je potrebné uložiť do betónovej chráničky z dôvodu výstavby komunikácie k príslušným pozemkom.

Na základe uvedeného OU-TN-PLO ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženému projektu použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer.

V prípade odňatia poľnohospodárskej pôdy je potrebné po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného povolenia požiadať OU-TN-PLO o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru alebo trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 a nasl. zákona.

V prípade dočasného odňatia je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si v zmysle § 17 alebo § 18 zákona stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23). v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

V prípade, že žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa § 26 ods. 3 zákona právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uložiť pokutu od 1 660 eur do 166 000 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom bez rozhodnutia o odňatí zaberie poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel.

Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetných pozemkoch.

Vzhľadom k tomu, že CKN pare. č. 143/8.142/1,141/2. 125/1. 143/27.143/14 v k. ú. Ladce, v katastri nehnuteľností evidované v druhu pozemku ako zastavané plochy a nádvoria sú dotknuté stavbou, nie sú poľnohospodárskou pôdou, preto OU-TN-PLO nie je vecne príslušný sa k daným parcelám vyjadrovať.

- **Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie dňa 17.9.2021 č.j. OU-TN-OCDPK-2021/027979-002** - ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135 1961 Zb."), na základe žiadosti vydáva nasledovné stanovisko:

S predloženým projektom stavby "12613 - Ladce - Ul. Cementárska - Rozšírenie NNK" a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- a/. V prípade potreby vykonávania prác na telese cesty III/1944 z dôvodu realizácie stavby je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa

§ 8 zákona č.135/1961 Zb. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko správcu cesty a príslušného dopravného inšpektorátu.

b/. V prípade ak práce pri ceste III/1944 obmedzia cestnú premávku, je potrebné na ceste počas prác použiť dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia, pred ich použitím je potrebné dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia odsúhlasiť OR PZ ODI a podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie.

c/. V prípade obmedzenia cestnej premávky z dôvodu realizácie stavebných prác pod ochranou čiastočnej uzávierky na ceste III/1944, požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na Čiastočnú uzávierku cesty v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb.

d/. Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.

e/. Žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.

f/. Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, záväzné stanovisko dňa 15.10.2021 č.j. A/2021/01820-4-HŽPaZ** - ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.") vo veci posúdenia návrhu účastníka konania Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151. v zastúpení Enerline, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO 46 068 201 na územné konanie stavby "12613 - Ladce - ul. Cementárska - Rozšírenie NNK". k.ú. Ladce podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. vydáva toto záväzné stanovisko:

Súhlasí sa s návrhom účastníka konania Stredoslovenská distribučná, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, v zastúpení Enerline. s.r.o.. Kopčianska 10, 851 01 Bratislava. IČO 46 068 201 na územné konanie stavby "12613 - Ladce - ul. Cementárska - Rozšírenie NNK", k.ú. Ladce.

- **Okresné riaditeľstvo Hasičského, a záchranného zboru Trenčín, stanovisko dňa 27.9.2021 č. ORHZ-TN1-746-001/2021** - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebne konanie: "12613 - Ladce - Ul. Cementárska - Rozšírenie NNK" a s riešením súhlasí bez pripomienok

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní

- **Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne stanovisko dňa 27.9.2021 č. ORPZ-TN-ODI-3-025/2021-ING** - Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne (ďalej len „ODI“). v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení. Zákona č. 8 2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení, posúdil žiadosť predloženú spoločnosťou Enerline, s.r.o. so sídlom Kopčianska 10, Bratislava, týkajúcu sa vyššie uvedenej stavby navrhovanej v obci Ladce. Z hľadiska potrieb bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ODI s umiestnením a realizáciou navrhovanej stavby súhlasí, za podmienky dodržania nasledovných pripomienok:

a./ Navrhované skrine VRIS a PRIS požaduje umiestniť mimo dopravného priestoru miestnych komunikácií a mimo rozhľadových polí križovatiek. Trasa NNK musí byť v súlade so Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách navrhnutá mimo miestnych komunikácií a chodníkov.

b/. V prípade že stavbou dôjde k zásahu do príľahlých cestných komunikácií a k obmedzeniu dopravy, požaduje projekt organizácie dopravy počas výstavby predložiť na odsúhlasenie ODI v termíne najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác.

ODI si vyhradzuje právo na zmeny svojho záväzného stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu.

- **Správa ciest TSK Trenčín, vyjadrenie dňa 28.9.2021, č.j. SC/2021/1791-2** - Na základe žiadosti, predloženej situácie a v zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov, súhlasí s realizáciou stavby "12613 - Ladce Ul. Cementárska - rozšírenie NNK" v k. ú. Ladce za dodržania nasledujúcich podmienok:

a/. Rozšírenie NN siete bude vedené z existujúceho podperného bodu, zemným káblom uloženým v chráničke. Zemné káblové vedenie musí byť umiestnené minimálne 0.6 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy alebo 1 meter od krajnice cesty III/1944 (nesmie byť vyústené a vedené v cestnej priekope).

b/. Počas prác nesmie dôjsť k zásahu do asfaltového krytu vozovky .

c/. Stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III. triedy.

d/. Dočasné dopravné značenie musí byť schválené a odsúhlasené okresným dopravným inšpektorátom.

e/. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky.

f/. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

g/. Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu.

h/. Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady.

i/. Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Milan Štrbák, tel. č. 0911 719 544) a rešpektovať jeho usmernenia.

j/. Stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný v cestnom telese.

Vyjadrenie sa vydáva aj pre potreby zvláštneho užívania a dočasného dopravného značenia.

Povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie vydá na požiadanie stavebníka príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny kraj je podľa Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v platnom znení § 3d. ods. 2. vlastníkom cesty III/1944.

- **Krajský pamiatkový úrad Trenčín, záväzné stanovisko dňa 20.9.2021, č.j. KPUTN-2021/19112-2/76661/FAK** - Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej "KPÚ Trenčín") je podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej "pamiatkový zákon") príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona vydáva záväzné stanoviská.

KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti investora Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina v zastúpení Enerline, s.r.o., P. O. Box. 24/A, 017 01 Považská Bystrica doručenej dňa 14.09.2021 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce záväzné stanovisko k stavbe: "12613 - Ladce - Ul. Cementárska - Rozšírenie NNK", KNC 142/1, 141/2, 125/1, 143/27, 143/14,143/6,143/8 KNE 227, k. ú. Ladce a určuje tieto podmienky:

a/. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>

b/. Na základe ohlásenia začatia zemných prác bude dohodnutý termín obhliadky zemných prác pracovníkom KPÚ Trenčín, z obhliadky bude vyhotovená zápisnica.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

- **Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 25.4.2022, č.j. 6612213164** - pre vyznačené záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom. a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 - a/. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - b/. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu c/.
 - c/. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Róbert Salajka, robert.salajka@telekom.sk, +4219014703260
 - d/. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - e/. Zároveň upozorňuje stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - f/. Upozorňuje žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 - g/. V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

h/. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

i/. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

j/. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

k/. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

l/. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

m/. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

n/. Žiadateľa zároveň upozorňuje, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

o/. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

p/. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

a/. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

b/. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

c/. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

d/. Žiada dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- **Energotel a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 16.3.2022, č.j. 620220774** - V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a Stredoslovenská distribučná, a.s.

Podmienky ochrany podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej iba Vedenia)

V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351 2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a Stredoslovenská distribučná, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

Pred realizáciou stavby požadujeme vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na ich web stránke. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo mobil 0911 775 85, email: vytycovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňuje, že pri realizačných prácach je žiadateľ povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:

a./ Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,

b./ Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk.

c./ Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku - - 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.

d./ Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

e./ Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,

f./ zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.

g./ Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel. a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.

h./ Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markery).

i./ Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).

j./ V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel. a.s. o opätovný súhlas

k./ V prípade potreby premiestnenia Vedení požaduje vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel a.s.

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie vedení na tel. číslo+421 250 612 200.

- **UPC Broadband Slovakia s.r.o. Bratislava, vyjadrenie dňa 24.3.2022 č.j. 778/2022** - s vydaním ÚR-SP danej stavby súhlasí, pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC.
- **Orange Slovensko a.s. Bratislava, UC1 Piešťany, vyjadrenie dňa 19.4.2022 č.j. BA-1392/2022** - nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.. Metodova 8. 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky optické káble a spojky rôznej funkčnosti Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytnú po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabov a nim Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TK7 a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a s Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ

Upozorňuje že :

a./ v záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a s sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

b./ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ. je povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ. upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia .- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodne náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhonom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32 , mob. 0907 721 378.
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PI Z vykonané bez ich vedomia
- pred záhonom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: žiadne

- **Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, vyjadrenie dňa 14.4.2022 č.j. 4797/2022-EJ - K žiadosti uvádza**
 - a/. V záujmovom území je situované prívodné potrubie verejného vodovodu PVC DN 225. potrubie verejnej kanalizácie PE DN 300 a výtlačné potrubie verejnej kanalizácie PE DN 125 v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.) - vid' podľa priloženej situácie z GIS-u. Vyššie uvedené vodovodné potrubie je zakreslené zelenou farbou a kanalizačné potrubie fialovou farbou.
 - b/. Upozorňuje, že zakreslenie inžinierskych sietí je len orientačne t.j. má informatívny charakter.
 - c/. Investor je povinný najneskôr pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS a.s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS. a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS. a.s. . ul. Nová 133. 017 46 Považská Bystrica, č. tel. 0905/850734.
 - d/. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle § 19 odst. 2. zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších doplnkov a zmien.
 - e/. Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov p. Igora Pagáča č.t. 0905 795 281 a majstra kanalizácie Bc. Šutaru č.t. 0908 743 752 a ich prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.
 - f/. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť Protokol o vytýčení IS a vlastný Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú podpísané majstrami prevádzky vodovodov a kanalizácií.
 - g/. Uvedené podmienky žiada zakotviť v stavebnom povolení.
- **SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 12.4.2022 č.j. TD/NS/0274/2022/Ga - ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o energetike") súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:**

Všeobecné podmienky:

 - a./ Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
 - b./ v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - c./ stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,-€.
 - d./ stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - e./ stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - f./ stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

g./ pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

h./ vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

i./ ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

j./ prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

k./ stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

l./ stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

m./ každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňuje, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- , poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,

n./ stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

o./ stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

p./ v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

r./ v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Osobitné podmienky:

a./ žiadne

Upozornenie:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 12. 4. 2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

- **O2 Networks, s.r.o. Bratislava, vyjadrenie dňa 21.3.2022** - v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemá pripomienky. S vydaním ÚR - SP súhlasí.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Po dobu územného konania neboli vznesené žiadne námietky zo strany účastníkov konania. Taktiež neboli vznesené žiadne námietky zo strany dotknutých orgánov verejnej a štátnej správy.

Odôvodnenie:

Dňa 13.5.2022 podal navrhovateľ žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie horeuvedenej stavby „12613 - Ladce - Ul. Cementárska - Rozšírenie NNK“.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil lehotu, do ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stanoviská oznámili:

- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko dňa 23.9.2021, č.j. OU-IL-OSŽP-2021/001526-002, vyjadrenie dňa 28.9.2021 č.j. OU-IL-OSŽP-2021/001585-002 a vyjadrenie dňa 27.9.2021 č.j. OU-IL-OSŽP-2021/001541-002, Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko dňa 24.9.2021 č.j. OU-IL-OKR-2021/001543-002, Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k zámeru nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, dňa 11.10.2021 č.j. OU-TN-PLO1-2021/027946-002, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie dňa 17.9.2021 č.j. OU-TN-OCDPK-2021/027979-002, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, záväzné stanovisko dňa 15.10.2021 č.j. A/2021/01820-4-HŽPaZ, Okresné riaditeľstvo Hasičského, a záchranného zboru Trenčín, stanovisko dňa 27.9.2021 č. ORHZ-TN1-746-001/2021, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne stanovisko dňa 27.9.2021 č. ORPZ-TN-ODI-3-025/2021-ING, Správa ciest TSK Trenčín, vyjadrenie dňa 28.9.2021, č.j. SC/2021/1791-2, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, záväzné stanovisko dňa 20.9.2021, č.j. KPUTN-2021/19112-2/76661/FAK, Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 25.4.2022, č.j. 6612213164, Energotel a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 16.3.2022, č.j. 620220774, UPC Broadband Slovakia s.r.o. Bratislava, vyjadrenie dňa 24.3.2022 č.j. 778/2022, Orange Slovensko a.s. Bratislava, UC1 Piešťany, vyjadrenie dňa 19.4.2022 č.j. BA-1392/2022, Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, vyjadrenie dňa 14.4.2022 č.j. 4797/2022-EJ, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 12.4.2022 č.j. TD/NS/0274/2022/Ga a O2 Networks, s.r.o. Bratislava, vyjadrenie dňa 21.3.2022.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad konštatoval, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Známi i neznámi vlastníci pozemkov, Známi i neznámi vlastníci susedných pozemkov, Tibor Bučko - Enerline a.s.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať odvolanie účastníci konania podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení zmien a doplnkov, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky prostredníctvom stavebného úradu Obce Ladce, Ul. Hviezdoslavova 599/133, 018 63 Ladce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Dominik Košťalik
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Ladce na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: 22.05.2023

Zvesené dňa: 06.06.2023

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 23.5.2022, prevodom na účet Obce Ladce

Príloha pre navrhovateľa:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
2. Enerline, s.r.o., Kopčianska súp. č. 10, 851 01 Bratislava
3. Známi i neznámi vlastníci pozemkov – doručované verejnou vyhláškou
4. Známi i neznámi vlastníci susedných pozemkov – doručované verejnou vyhláškou

dotknuté orgány

5. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova súp. č. 8, 813 61 Bratislava
6. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01 Trenčín
7. Energotel a.s., Miletičova súp. č. 7, 821 08 Bratislava
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
9. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova súp. č. 36, 850 00 Bratislava
10. Orange Slovensko a.s., Metodova súp. č. 8, 821 08 Bratislava
11. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. O2 Networks, s.r.o., Einsteinova súp. č. 24, 851 01 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, P.O. Box 18, K dolnej stanici súp. č. 7282/20, 911 01 Trenčín
15. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01 Ilava
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov súp. č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
17. Okresné riaditeľstvo Hasičského, a záchranného zboru, Jesenského súp. č. 36, 911 01 Trenčín
18. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne, Kvetná súp. č. 7, 911 42 Trenčín
19. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01 Trenčín
20. Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01 Ilava
21. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Ostatným účastníkom konania t. j. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím o umiestnení stavby priamo dotknuté, sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou.